

SG.271.1.13.2019

### Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na: „**Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrowica**” do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy zamawiający dopuszcza zamianę paneli winylowych na panele laminowane (pom. 0.2)?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki okiennej PCV o współczynniku przenikania  $u_{max}=0,9$  zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi (WT2021)?
3. Proszę o określenie klasy zabezpieczenia antywłamaniowego ślusarki aluminiowej zewnętrznej. Czy zamawiający zaakceptuje klasę RC2?
4. Drzwi i ościeżnice wewnętrzne opisane są w projekcie jako drewniane. Czy mają być do drzwi i ościeżnice z drewna litego? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie: ramiak MDF obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie plaster miodu, kolor biały; ościeżnica z MDF okleinowana kolor biały?
5. Czy materiały rozbiórkowe mają zostać zwrócone Zamawiającemu?
6. Wg opisu technicznego balustrady w wieży mają przed ponownym montażem zostać zabezpieczone "ogniochronnie". Proszę o podanie technologii i celowości takiego rozwiązania.

#### **W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia:**

**Ad.1.** Zamawiający nie dopuszcza zmiany paneli winylowych na panele laminowane.

**Ad.2.** Tak.

**Ad.3.** Zamawiający akceptuje klasę zabezpieczenia antywłamaniowego RC2.

**Ad.4.** Zamawiający dopuszcza drzwi i ościeżnice z drewna klejonego.

**Ad.5.** Zgodnie z zapisami SIWZ:

„Nadmiar ziemi i materiały z rozbiórki które można wykorzystać, Wykonawca przetransportuje w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km.

Odpady i materiały nienadające się do dalszego użytku Wykonawca niezwłocznie po ich wytworzeniu usunie z placu budowy i zagospodaruje zgodnie z przepisami o ochronie

środowiska i gospodarki odpadami.”

**Ad.6.** Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie balustrad w wieży tylko w zakresie antykorozyjnym.

**Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa z dniem 09.09.2019 r. godz. 10.00.**

Z up. Burmistrza  
*Marek Barszcz*  
Zastępca Burmistrza

Sporządził: Jakub Marek tel. 15 811 85 81 wew. 120